

"Vamora Grup" SRL**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ****Nr.21/27-07-2025****1. Cod unic de identificare al tipului de produs:****Capace din plastic, pătrate 700X700mm, pas liber 550x550mm, Hext=80mm
clasa de sarcini A15, art. 35487-20, art. 35487-22, art. 35487-24****2. Utilizarea preconizată:**

Produsele sunt utilizate pentru protecția și închiderea căminelor de vizitare, căminelor de inspecție, gurilor de scurgere, căminelor de apometre pentru branșament din instalațiile de canalizare și alimentare cu apă, gaz, electricitate, telecomunicații ș.a., în zone carosabile și pietonale.

3. Fabricant:**VODALAND INDUSTRY LLC, Ukraine, city Ternopil****4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:****„Vamora Grup” SRL, mun. Chișinău, bd. Moscova 15/2, ap.26
Republica Moldova****5. Produsul pentru construcții care face obiectul standardului armonizat
SR EN 124-6:2015;****6. Produsul pentru construcții care face obiectul evaluării tehnice**

**7. Performanța declarată conform: RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1033 din 22.07.2020,
ELABORAT DE „Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții
Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC” din ROMÂNIA****Principiu:**

Se aplică în centrul geometric al capacului carosabil o forță crescătoare, prin intermediul unui poanson conform standardului, cu presa hidraulică. Se măsoară săgeata remanentă a capacului după aplicarea a 5 încărcări succesive până la 2/3 din forța de inspecție (F_t). Imediat după determinarea săgeții remanente, se aplică forța de inspecție (F_t) conform clasei declarate. Aceasta se menține (30 ± 2) s, după care se verifică eventuala apariție a vreunei fisuri sau exfolieri.

Rezultatele obținute:

Nr. Epr.	Tip produs	Cod produs	F_t previzionat (kN)	Observații
1	Capac plastic pentru gradina patrat cu 4 lacate (700x700x80)	35487-20	15	- Sracina de încercare previzionată atinsă și menținută 30 sec. - Fără semne de cedare după menținerea sarcinii de încercare.
2		35487-22 35487-24		- Săgeata remanentă după aplicarea a 2/3 din forța de inspecție: 1,26 mm. - Sracina de încercare previzionată atinsă și menținută 30 sec. - Fără semne de cedare după menținerea sarcinii de încercare. - Săgeata remanentă după aplicarea a 2/3 din forța de inspecție: 1,31 mm.

Capacele **NU** au cedat la valoarea forței de inspecție (F_t) și nu au prezentat fisuri sau exfolieri.

"Vamora Grup" SRL

Alte date din raportul de încercare **NR. 1033 din 22.07.2020**

Rezistența la derapare a capacului / cf. pct.7.4.2				
Dimensiuni amprente	15 x 15 mm / 15 x 95 mm 15 x 55 mm			
Nr. amprente	120 / 16 / 8			
Înălțime amprente	3,4 mm			
Suprafața totală a amprentelor	56400 mm ²			
Procent amprente din S _{total}	16,5 %			
Constatări	Ampreentele sunt dispuse simetric pe suprafața capacului favorizând scurgerea apei			
Masa capacului / siguranța la deschiderea capacului pentru copii / cf. pct.7.5				
Masa capac	4610	4590	4530	4580
Dispozitive de securizare	Capacul este securizat prin fixarea cu 4 șuruburi			

8. Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a reprezentantului autorizat identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Grigorov Anatolie, director Vamora Grup SRL

Chișinău

Data 27 iulie 2025

