

"Vamora Grup" SRL

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr.002/24-11-2023

1. Cod unic de identificare al tipului de produs: Rezervoare pentru apă VODALAND.

**Rezervoare pentru stocare apă potabilă, apă tehnică, lichide agresive,
marca VODALAND.**

2. Utilizarea preconizată:

Produsele sunt destinate pentru stocare apă potabilă, apă tehnică, lichide agresive.

3. Fabricant:

**"FIBERICA" LLC, Ucraina, Cherkassy region,
or. Cherkassy, str. Rizdvyana, 290.**

4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

**"Vamora Grup" SRL, mun. Chișinău, bd. Moscova 15/2, ap.26
Republica Moldova**

5. Produsul pentru construcții care face obiectul standardului armonizat

SM EN 13280:2018; SM EN 14015:2018

6. Produsul pentru construcții care face obiectul evaluării tehnice

ETM Nr. 02/05-042:2022

**7. Performanța declarată conform: AGREMENT TEHNIC 017-05/3663-2022 din Romania,
conform SINTEZA RAPOARTELOR DE ÎNCERCARE, pag.9/10**

Nr	Verificarea	Verificator	Metoda	Cerințe	Rezultate
1	Verificarea aspectului	EITS București	Vizual	Aspectul trebuie să nu prezinte neuniformități ale suprafeței exterioare, iar îmbinarea să fie continuă.	Fără defecte Corespunde
2	Verificarea dimensiunilor	Laborator ICECON TEST	SR EN 14015:2005 Pct.16.2.2.	Dimensiunile măsurate pentru rezervorul testat nu trebuie să prezinte abateri mai mari de ± 5 mm	L = 2600mm; D = 1610mm; Corespunde Declarației producătorului
3	Verificarea etanșeității	Laborator ICECON TEST	SR EN 14015:2005 Pct.19.13.5.2. SR EN 13280:2002 Pct.19.13.5.2.	Rezervorul se umple cu apă și ținut timp de 168 ore. Nu trebuie să apară pierderi de apă.	Fără pierderi de apă Corespunde
4	Verificarea migrării globale de componente	IBA București	SR EN 12873-1/2004	Testele se efectuează pe două eșantioane. Valori impuse (conform HG 1197/2002) : $< 10\text{mg/dm}^3$	Migrare globală: 1.21mg/dm^3 ; 1.04mg/dm^3 . Sub valoarea impusă Corespunde
5	Verificarea migrării de metale	IBA București	SR EN 1622/2007	Testele se efectuează pe două eșantioane. Se detectează migrația: plumb, cadmiu. Limita de detecție sub 2mg/l	Sub limita de detecție Corespunde
6	Verificarea modificărilor organoleptice	IBA București	SR EN 1622/2007	Testele se efectuează pe două eșantioane. Gust acceptabil; Miros acceptabil.	Fără a fi modificări ale gustului și mirosului Corespunde

"Vamora Grup" SRL

8. Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a reprezentantului autorizat identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Grigorov Anatolie, director Vamora Grup SRL

Chișinău

Data 24 noiembrie 2023

Declarație de performanță "Vamora Grup" SRL, ediția 24/11/2023

