






Statie de Epurare Biologică OrganicPro-6, cu debit
 $Q=0,9\text{m}^3/24\text{ore}$, cu diametrul interior $D_{\text{interior}}=1400\text{mm}$ si înălțimea
 instalatiei $H_{\text{inst.}}=2600\text{mm}$, fabricat din poliesteri armati cu fibră de sticlă



Specificatia elementelor si materialelor continute în Statia de Epurare. Complectatia Standart ** (Tab. 1)
 Спецификация материалов и оборудования. Стандартная комплектация (Таб.1)

Poz Поз	Denumirea/ Наименование	Cantit./ колич.	Masa, kg Маса, кг	Note Примечание
1	Statie de Epurare Biologică Vodaland Organic Pro-6, cu debit $Q=0,9\text{m}^3/24\text{ore}$, cu diametrul interior $D_{\text{interior}}=1400\text{mm}$, si inaltimea instalatiei $H_{\text{inst.}}=2600\text{mm}$, fabricată din poliesteri armati cu fibră de sticla (PAFS), (1.0kW/zi, 220-230V)/ Станция биологической очистки Vodaland Organic Pro-6 производительность $0,9\text{m}^3/\text{сут}$, стеклопластиковая, $D=1400\text{mm}$ $H_k=2600\text{mm}$ (1.0кВт/сут, 220-230V)	1		set
2.1/ 2.2	Conducta de intrare PVC SN4 $\phi 110\text{mm}$ / Входящий патрубок ПВХ SN4 $\phi 110$ Conducta de iesire PVC SN4 $\phi 110\text{mm}$ / Выходящий патрубок ПВХ SN4 $\phi 110$	1/ 1		set
3	Otogenizator D110 /Гомогенизатор D110	1		set
4	Aerator circular HD270/HD340/ Аэратор дисковый HD270/HD340	1		set
5.1	Bloc-filtru biologic / Блочная биоагрузка	1		set
5.2	Încărcare biologică suspendată/ Биоагрузка взвешенная	1		set
6	Sistem de aerlift D50/ Система аэрлифт D50	2		set
7	Compresor/suflanta (42V, 220-230V), $\leq 36\text{dB}$ Компрессорное оборудование (42 Вт, 220-230V) ≤ 36 дБ	1		set
8	Panou de comandă într-o cutie de protecție/ Панель управления в защитном боксе	1		set
9	Extensie tehnologica $\phi 620$ / Горловина технологическая $\phi 620$	1		set
10	Capac din PAFS $\phi 620$ / Стеклопластиковая крышка $\phi 620$	1		set

Complectatia suplimentara/ Дополнительная комплектация (Tab/. Табл.2)		
☐ Capac de gradina/ Люк садовый	☐ Flansa reglatoare Плавающий фланец горловины	
☐ Capac/ Люк : ☐ Clasa A15/ Клас A15 ☐ Clasa C250/ Клас C250	☐ $\phi 620$, $h=200\text{mm}$ ☐ $\phi 620$, $h=$	
☐ Scară universală din aluminiu Лестница универсальная, алюм.	☐ Set de ancore 12x120/M10 Комплект анкеров 12x120/M10	
☐ Sistem de dezinfectare cu raze UV УФ-установка обеззараживания	☐ Senzor de nivel materii in suspensie Датчик уровня Осадкс	☐ Pompa de drenaj Дренажный насос

A-Compartimentul decantorului primar/
 Блок первичного отстойника:
 A.I - Camera de primire (otogenizare)/ Приёмная камера
 A.II - Decantor primar/ Первичный отстойник
 B - Compartimentul de Epurare Biologică/
 Блок биологической очистки:
 B.I - Bioreactor biologic/ Биореактор
 B.II - Bloc-filtru biologic (denitrificator)/ Биофильтр (денитрификатор)
 C - Compartimentul decantorului secundar/
 Блок вторичного отстойника:
 C.I - Decantor secundar/ Вторичный отстойник;
 C.II - Camera apei epurate / Камера чистой воды.

Mod	Cantit	Nr. docum.	Semn	Data	Faza	Coala	Coli
						1	1
Statie de Epurare Biologică OrganicPro- 6 (BOP-6)					vodaLAND		