






Statie de Epurare Biologică OrganicPro-8, cu debit
 $Q=1,2\text{ m}^3/24\text{ ore}$, cu diametrul interior $D_{\text{interior}}=1600\text{ mm}$ si înălțimea
instalatiei $H_{\text{inst.}}=2600\text{ mm}$, fabricat din poliesteri armati cu fibră de sticlă



Formarea gurii de acces/Oформление горловины:



Specificatia elementelor si materialelor continute în Statia de Epurare. Completatia Standart ** (Tab. 1)
Спецификация материалов и оборудования. Стандартная комплектация (Таб.1)

Poz Поз	Denumirea/ Наименование	Cantit./ колич.	Masa, kg Маса, кг	Note Примечание
1	Statie de Epurare Biologică Vodaland Organic Pro-8, cu debit $Q=1,2\text{ m}^3/24\text{ ore}$, cu diametrul interior $D_{\text{interior}}=1600\text{ mm}$, si inaltimea instalatiei $H_{\text{inst.}}=2600\text{ mm}$, fabricată din poliesteri armati cu fibră de sticla (PAFS), (1.2 kW/zi, 220-230V) / Станция биологической очистки Vodaland Organic Pro-8 продуктивность 1,2 м3/сут, стеклопластиковая, D= 1600 мм Hк= 2600 мм (1.2кВт/сут, 220-230V)	1		set
2.1/ 2.2	Conducta de intrare PVC SN4 $\phi 110\text{ mm}$ / Входящий патрубок ПВХ SN4 $\phi 110$ Conducta de iesire PVC SN4 $\phi 110\text{ mm}$ / Выходящий патрубок ПВХ SN4 $\phi 110$	1/ 1		set
3	Otogenizator D110 / Гомогенизатор D110	1		set
4	Aerator circular HD270/HD340/ Аэратор дисковый HD270/HD340	1		set
5.1	Bloc-filtru biologic / Блочная биоагрузка	1		set
5.2	Încărcare biologică suspendată/ Биоагрузка взвешенная	1		set
6	Sistem de aerlift D50/ Система аэрлифт D50	2		set
7	Compresor/suflanta (50V, 220-230V), $\leq 43\text{ dB}$ Компрессорное оборудование (50 Вт, 220-230V) $\leq 43\text{ дБ}$	1		set
8	Panou de comandă într-o cutie de protecție/ Панель управления в защитном боксе	1		set
9	Extensie tehnologica $\phi 620$ / Горловина технологическая $\phi 620$	1		set
10	Carac din PAFS $\phi 620$ / Стеклопластиковая крышка $\phi 620$	1		set

Completatia suplimentara/ Дополнительная комплектация (Tab/. Табл.2)

☐ Carac de gradina/ Люк садовый	☐ Flansa reglatoare Плавающий фланец горловины
☐ Carac/ Люк : ☐ Clasa A15/ Клас A15 ☐ Clasa C250/ Клас C250	☐ $\phi 620$, h=200 mm ☐ $\phi 620$, h=_____
☐ Scară universală din aluminiu Лестница универсальная, алюм.	☐ Set de ancore 12x120/M10 Комплект анкеров 12x120/M10
☐ Sistem de dezinfectare cu raze UV УФ-установка обеззараживания	☐ Senzor de nivel materii in suspensie Датчик уровня Осадкс
☐ Pompa de drenaj Дренажный насос	

A- Compartimentul decantorului primar/
Блок первичного отстойника:
A.I - Camera de primire (otogenizare)/ Приёмная камера
A.II - Decantor primar/ Первичный отстойник
B - Compartimentul de Epurare Biologică/
Блок биологической очистки:
B.I - Bioreactor biologic/ Биореактор
B.II - Bloc-filtru biologic (denitrificator)/ Биофильтр (денитрификатор)
C - Compartimentul decantorului secundar/
Блок вторичного отстойника:
C.I - Decantor secundar/ Вторичный отстойник;
C.II - Camera apei epurate/ Камера чистой воды.

Mod	Cantit	Nr. docum.	Semn	Data	Faza	Coala	Coli
						1	1
Statie de Epurare Biologică OrganicPro- 8 (BOP-8)					vodaLAND		